

АКТ
готовности образовательной организации Свердловской области
к 2022 / 2023 учебному году

Составлен «05» августа 2022г.

1. Полное наименование образовательной организации в Свердловской области: *(в соответствии с уставом образовательной организации)*
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3»

2. Юридический и фактический адрес: *(в соответствии с уставом образовательной организации)* 624380, Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Комсомольская, д.25

3. Год постройки здания 1978 г.

4. Фамилия, имя, отчество (ФИО) руководителя, контактный телефон:
Заведующая Трубина Галина Владимировна, 89089111804

5. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с Постановлением Администрации городского округа Верхотурский «О подготовке образовательных организаций, расположенных на территории городского округа Верхотурский к новому 2021/2022 учебному году» от 20.05.2022 № 367 *(полное наименование нормативного акта, дата, номер)*

6. Комиссией в составе:

6.1. Председатель комиссии: Бердникова Н. Ю., заместитель главы Администрации городского округа Верхотурский по социальным вопросам.
(ФИО, должность)

6.2. Заместитель Председателя комиссии: Девятерикова И.В., и.о. начальника МКУ «Управление образования Администрации городского округа Верхотурский»
(ФИО, должность)

6.3. Секретарь комиссии:
(ФИО, должность)

6.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность):

от администрации муниципального образования _____
от органа управления образованием Мамаев А.Н., заместитель начальника МКУ «Управление образования Администрации городского округа Верхотурский»,
от государственного пожарного надзора Порошин Д.А. – и.о. начальника ОНД городского округа Верхотурский, Новолялинского городского округа, ГУ МЧС России по Свердловской области.

от представителей трудового коллектива Беляева А.П.

от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области

от полиции:

1. Дуркин С.Ю. – начальник ОП № 33 ММО ОВД России «Новолялинский» (по согласованию);

2. Захаров А.С. – начальник ПЦО №2 Серовского ОВО филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» (по согласованию);

3. Немчанинов А.Г. – начальник ОГИБДД МО МВД России «Новолялинский» (по согласованию);

6.5. Приглашенные (по согласованию) (ФИО, должность):

от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение _____

от ростехнадзора _____

6.6. От образовательной организации (ФИО, должность):

от администрации образовательной организации заведующая Трубина Г.В.

от организации, осуществляющей надзор за деятельностью предприятий общественного питания _____

хозяйственно-эксплуатационной службы _____

от родительской общественности _____

7. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3»

(полное наименование образовательной организации)

к 2022 / 2023 учебному году _____ готово _____

(готова / не готова)

Председатель
комиссии:

Бердникова Н. Ю. (ФИО)

 (роспись)

Заместитель
Председателя
комиссии:

Девятерикова И.В. (ФИО)

 (роспись)



| | | | | |
|-----------------|---|---------------------|-------|-----------|
| Члены комиссии: | от органа образования Мамаев А.Н. | управления _____ | _____ | (роспись) |
| | Немчанинов А.Г. | | _____ | (роспись) |
| | Дуркин С.Ю. | | _____ | (роспись) |
| | Захаров А.С. | | _____ | (роспись) |
| | Порошин Д.А. | | _____ | (роспись) |
| | Беляева А.П. | | _____ | (роспись) |



«05» августа 2022г.

К акту прилагается справка (или заключение, акт проверки) территориального органа Федеральной службы по надзору и защиты прав потребителей и благополучия человека (от...№...) (оформляется в течение 3 суток). При необходимости прилагаются приказы (от...№...) администрации муниципального образования, образовательной организации (о введении ограничительных мероприятий при организации образовательного процесса).

Приложение
к Акту готовности образовательной
организации Свердловской области
к 2022 / 2023 учебному году

| Но- мер стро- ки | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
|---------------------------|--|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Раздел 1. Характеристика образовательной организации | | |
| 2. | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | Устав от 27.01.2014.№ 37 |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права серия 66 АГ 332531 от 29.08.2008 г., литер А. Свидетельство о государственной регистрации права серия 66 АГ 332532 от 29.08.2008 г., литер Б. |
| 4. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права 66-66/004-66/004/660/2015-1557/1 от |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|---|--|---|
| | организация (за исключением арендуемых зданий) | | 15.09.2015 г. |
| 5. | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | 1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); 2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; 3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; 4) дата и номер свидетельства об аккредитации | 1) Лицензия № 18075 от 11 декабря 2015 г. - бессрочно; 2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставе; 3) вид образовательной деятельности - дошкольное образование, предоставление дополнительных образовательных услуг - дополнительное образование детей и взрослых; 4) 14.02.2007 г., № АА 145270, регистрационный номер 2898. |
| 6. | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют | 1) Образовательная программа ОО на 2022-2023 учебный год разработана; 2) Планируется утверждение на педагогическом совете в августе 2022г. |
| 7. | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют | 1) Разработана на срок с 2022 по 2026 годы. Согласование, утверждение планируется после рассмотрения программы педагогами на педагогическом совете – август 2022г. |
| 8. | Наличие плана работы образовательной организации на 2022-2023 учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | в наличии |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---|--|-------------------------|
| 9. | Количество объектов (территорий) образовательной организации | 1) всего (единиц); 2) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1 0 |
| 10. | Условия работы образовательной организации | 1) в одну или в две смены (указать); 2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | Одна смена 110 детей |
| 11. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | 1) проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2) количество классов по комплектованию; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | 110 110 |
| 12. | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; | 34,5: 1 13,5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--|--|---|
| | | иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | 22 1 13,5 16 Заместитель заведующего по УМР |
| 13. | Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащённость образовательного процесса | | |
| 14. | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | 1) исправна проверки исправности канализации от 01.08.2022г. 2) исправна (Акт на плотность и прочность тепловых сетей от 01.08.2022г.) 3) исправно водоснабжение (Акт проверки состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов от 02.08.2022г.) |
| 15. | Оснащённость ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | соответствует/не соответствует | соответствует |
| 16. | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | - |
| 17. | Оснащённость мастерских в соответствии с | соответствуют/не соответствуют | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---|--|---|
| | требованиями | | |
| 18. | Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации | | |
| 19. | Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала | | Физкультурный\ музыкальный зал соответствует |
| 20. | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | | Соответствует (акт осмотра спортивных и игровых площадок и спортивного инвентаря от 29.07.2022г.) |
| 21. | Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки | | Физкультурная площадки соответствует норме |
| 22. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | Акт осмотра спортивных и игровых площадок и спортивного инвентаря от 29.07.2022г. |
| 23. | Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации | | |
| 24. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений | Предписание № 2\1\2 19.01.2022 года 1 Нет |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---|--|--|
| | Свердловской области) | с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | Приказ № 13-А от 07.02.2022 года |
| 25. | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | 1) Приказ № 94 1-А от 10.01.2022г. Ответственность возложена на воспитателя Садыкову М.В. (удостоверение №1148-0420 от 14.04.2020 г.) |
| 26. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 1) воспитатель Садыкова М.В. - обучена, удостоверение № 1148-0420 от 14.04.2020 года 2) воспитатель Никитина Е.С. – обучена (удостоверение № ПТМ20/16.07-01 от 16.07.2021 г.) Приказ № 94-А от 16.07.2020г. (ответственный за ППБ) воспитатель Нарсеева М.А.- обучена, удостоверение № 294 от 29.06.2018 г. 3) Обучение сотрудников минимуму пожарно-технических знаний (пожарно-технического минимума) приводиться согласно Программе «Минимум пожарно-технических знаний (пожарно-технического минимума) для работников МАДОУ «Детский сад №3»» от 30.07.2021г. Учет обученных сотрудников ведется в Журнале «Изучение сотрудниками минимума пожарно-технических знаний (пожарно-технического минимума)» - начат 30.07.2021г. 4) Обучение воспитанников ППБ проводится своевременно. (План противопожарных |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--|---|--|
| | | | <p>мероприятий в МАДОУ «Детский сад №3» на 2022-2023 учебный год. Образовательные программы педагогов для всех возрастных групп.)</p> <p>5) Учебная эвакуация планируется в сентябре 2022 года</p> |
| 27. | Состояние первичных средств пожаротушения | <p>1) достаточность имеющихся средств;</p> <p>2) наличие журнала учета средств;</p> <p>3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена</p> | <p>1) Имеются (12 шт. –ОП4, 1 шт. – ОУ5)</p> <p>2) Имеется</p> <p>3) август 2022</p> |
| 28. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | <p>1) наличие и исправность АПС, системы оповещения;</p> <p>2) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>2) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса;</p> <p>3) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>4) наличие иных систем пожарной автоматики</p> | <p>Имеется в достаточном количестве.</p> <p>Имеется голосовая система оповещения при пожаре Орфей 8. Система оповещения при пожаре Гранит- 8 с 3-мя колонками., Рокот 2</p> <p>ООО «Спецавтоматика»» Контракт №МОН-13/22 от 10.01.2022г. «На техническое обслуживание системы мониторинга и трансляции тревожных сообщений пожарной сигнализации»</p> <p>Имеется</p> <p>«МДН-Сеть» Муниципальный контракт №46 от 10.01.2022г. «Об оказании услуг по обслуживанию средств пожарной сигнализации»</p> <p>отсутствуют</p> |
| 29. | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | соответствуют |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--|--|--|
| 30. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да/нет | Соответствует |
| 31. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | Пожарные краны не предусмотрены Пожарный водоем не предусмотрен |
| 32. | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты) | №10650029-ТО-5160 зарегистрирована 12.11.2020 года ОНД и ПР ГО Верхотурский, Новолялинского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области |
| 33. | Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия | | |
| 34. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество устраненных нарушений; 3) количество не устранённых нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | - Рекомендации по соблюдению обязательных требований от 06.07.2022 года № 66-13-09\16-14 1 В работе, планируется исполнение до 06.12.2022г. Утверждено Приказом 78-А от 06.07.2022 года |
| 35. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников | 1) да 2) Нет 3) Обучение сотрудников санминимуму проводится своевременно. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---|---|---|
| | | | |
| 36. | Организация питания обучающихся | <p>1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать;</p> <p>2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;</p> <p>3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты);</p> <p>4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);</p> <p>5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);</p> <p>6) паспортизация пищеблока</p> | <p>Имеется пищеблок</p> <p>Оснащен</p> <p>Акт испытания электрооборудования и холодильного оборудования от 29.07.2022</p> <p>Горячие питание за счет своей столовой</p> <p>Продукты питания договор (2022 г.): И.п. Щепочкин № 4В/1 от 01.04.2022г. ООО «Исток» № ис-6 от 01.06.2022г. ООО «Монолит» №6 от 01.06.2022г. ИП Драгушинец Ю.В. от .10.01.2022 № 1 АО «Серовский городской молочный завод» № 339/5-ЮЛ от 01.06.2022г, ООО «Регионснаб» №РС-6 от 01.07.2021г. 110\100%</p> <p>Работа в соответствии с системой ХАССП, принципами.</p> |
| 37. | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком | наличие/отсутствие, указать даты | Наличие. Заключительный акт от 28.10.2021г. ГАУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района» |
| 38. | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки | наличие/отсутствие | Установлены фильтры на вводе водопровода в здание и на пищеблоке |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--|---|--|
| | и обеззараживания воды | | |
| 39. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | Акт «Проведение контроля за эффективностью работы вентиляционных систем» №2121-2 от 03 апреля 2020г., акт «Проведения телевизионного обследования вентиляционных систем» № 2121-21 от 17 апреля 2020г. |
| 40. | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом | Мед кабинет отсутствует, Заключен договор № 18 от 10.01.2022 на организацию медицинского обслуживания в образовательной организации. |
| 41. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Протокол №5442 от 10.03.2021г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--|---|---|
| 42. | Раздел 5. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19 | | |
| 43. | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха | наличие/отсутствие | Имеется. 19 шт: бактерицидные облучатели – 15, рециркулятор бактерицидный-4 шт. |
| 44. | Обеспечение в образовательных организациях за каждым классом закрепления отдельного учебного кабинета | наличие/отсутствие | наличие |
| 45. | Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты. | наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону) | Наличие. Антисептик для обработки рук - 20л. |
| 46. | Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых со сменными фильтрами), а также перчаток | наличие/отсутствие | Наличие. (Одноразовые маски – 280 шт, многоразовые маски – 70 шт., перчатки одноразовые – 200 пар.) |
| 44. | Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров | наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; | Наличие (4 шт) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---|---|--|
| | | свыше 250 человек – 10 штук) | |
| 48. | Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации | | |
| 49. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков | нет |
| 50. | Паспорт безопасности образовательной организации (третья категория опасности объекта (территории)) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата); 4) Главного управления МВД России по Свердловской области (дата) | 20.02.2020г. 20.02.2020г. 20.02.2020г. 20.02.2020г. |
| 51. | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Воспитатель, Никитина Е.С.. – Приказ 97-А от 04.08.2021 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--|--|---|
| 52. | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укреплённости | 1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей | 1. Садыкова М.В., воспитатель ПК-00020 Рег.№ АТ202101 от 10.06.2021г. 2. Никитина Е.С., воспитатель - ПК-00021 Рег.№ АТ202102 от 10.06.2021г. Последний инструктаж с сотрудниками 06.05.2022г |
| 53. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты | наличие |
| 54. | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа | Наличие. Приказ №1/5-А от 11.01.2021г. «Об организации охраны, пропускного режима в МАДОУ «Детский сад №3» и взаимодействие с лицами осуществляющими охрану объекта, Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах в МАДОУ «Детский сад №3» (Утв. Приказом от 10.01.2022г. №1/6) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---|--|---|
| 55. | Организация физической охраны | <p>1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож);</p> <p>2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты);</p> <p>3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты)</p> | Договоры № 7,8,9 -ФО/21 на оказание охранных услуг по физической охране от 01.08.2022г. |
| 56. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | <p>1) наличие и исправность;</p> <p>2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;</p> <p>3) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры);</p> <p>5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры)</p> | <p>Имеется в исправном состоянии. Акт технического состояния ПТС №9 от 30.06.2022г.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Договор об экстренном реагировании нарядов вневедомственной охраны в случае срабатывания тревожной сигнализации №50\В от 10.02.2020г. • «МДН-Сеть» Муниципальный контракт № 52 «Об оказании услуг по обслуживанию системы тревожной сигнализации» от 10.01.2022, договор №103 от 10.01.2022г. «Об оказании услуг по технологическому обеспечению работоспособности оконечных устройств систем передачи извещений» • Приказ № 95-А от 30.07.2022 |
| 57. | Оборудование объектов (территорий) | 1) наличие и исправность; | Имеется в исправном состоянии. Акт |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--|---|--|
| | системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | технического состояния систем оповещения при пожаре 06.07.2022г. |
| 58. | Система охранной сигнализации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | «МДН-Сеть» Муниципальный контракт № 52 «Об оказании услуг по обслуживанию системы тревожной сигнализации» от 10.01.2022 |
| 59. | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты) | Установлена по периметру здания, (количество камер: внутри 4 камеры, снаружи -5 камеры) вывод изображения в кабинет заведующего Ответственность на видеонаблюдение возлагается на заведующего хозяйством Беляеву А.П. (Приказ от 01.03.2022г. №98-А) Договор с ООО «МДН-Сеть» договор №50 от 10.01.2022 |
| 60. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Помещение для охраны имеется |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---|--|------------------|
| | подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) | | |
| 61. | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Отсутствие |
| 62. | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Наличие |
| 63. | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом; | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | Не обслуживается |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---|---|--|
| | | | |
| 64. | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Наличие |
| 65. | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Отсутствие |
| 66. | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | В наличии в исправном состоянии |
| 67. | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | В наличии в исправном состоянии. Акт осмотра ограждения территории, ворот, калиток и их запорных устройств от 29 июля 2022г. |
| 68. | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1) наличие; 2) исправность | В наличии в исправном состоянии |
| 69. | Раздел 7. Информационная безопасность | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--|--|--|
| 70. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | даты проверок (указать реквизиты документа) | проведена |
| 71. | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) | наличие/отсутствие | имеется |
| 72. | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет | указать количество | 5 |
| 73. | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие/отсутствие (указать реквизиты документа) | Наличие. Договор №89281442 от 10.01.2022г. |
| 74. | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | - |
| 75. | Проверка исправности контентной фильтрации | даты проверок (указать реквизиты документа) | - |
| 76. | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Ответственный за ведение сайта учреждения Павленко Т.А. Приказ №99-А от 04.08.2022г. |
| 77. | Раздел 8. Безопасность дорожного движения | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---|--|--|
| 78. | Безопасность школьных перевозок | <p>1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты);</p> <p>2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты);</p> <p>3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты);</p> <p>4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;</p> <p>5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;</p> <p>6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты);</p> <p>7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа);</p> <p>8) укомплектованность водителями;</p> <p>9) стаж работы водителя, обучение</p> | Перевозки не осуществляем |
| 79. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт) | <p>a. наличие (в том числе визуализированного паспорта);</p> <p>b. паспорт утвержден (дата);</p> <p>c. паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения</p> | <p>1) В наличии;</p> <p>2) Утвержден заведующей.</p> <p>3) В ОГИБДД России «Новолялинский» утвержден 10.07.2022 г.</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---|---|---|
| | | <p>Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); d. паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата)</p> | |
| 80. | <p>Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка</p> | наличие/отсутствие | Отсутствие |
| 81. | Наличие класса «Светофор» | наличие/отсутствие | отсутствует |
| 82. | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/отсутствие | имеется в каждой группе |
| 83. | <p>Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями Национальных стандартов Российской Федерации</p> | <p>1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключая выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключая их движение по проезжей части</p> | <p>1) Ограждение целостное; 2) Пешеходный переход –один 3) Тротуары в наличии, в удовлетворительном состоянии</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--|--|--|
| 84. | Раздел 9. Охрана труда | | |
| 85. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Ответственный за охрану труда – Садыкова М.В. Приказ №100 -А от 0.08.2022г. |
| 86. | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Приказ 24-А от 19.03.2020г |
| 87. | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | Садыкова М.В. – удостоверение №1147-0420 |
| 88. | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации | наличие/отсутствие | наличие |
| 89. | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | В наличии |
| 90. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | наличие |
| 91. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | Раз в пол года |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--|---|--|
| 92. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | 1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест, 4) планируемые сроки аттестации | Приказ №1/5-А от 11 января 2021г. «Об организации и проведении специальной оценки условий труда в МАДОУ «Детский сад №3»» (аттестация рабочих мест в работе) |
| 93. | Раздел 10. Ремонтные работы | | |
| 94. | Проведение капитального ремонта | виды работ | нет |
| 95. | Проведение текущего ремонта | виды работ | Ремонт 2-х групп раннего развития, утепление полов, текущий ремонт групповых ячеек, ремонт всех крылец и аварийных выходов, замена отопительного котла, |
| 96. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2023 год и последующие годы | Текущий ремонт в 2023г. |